

veiligheidsberichten	
16-03-2011	2011/02

VERPLICHTE REDDINGSMIDDELEN OP DE TERMINALS

In afspraak met de Havenkapiteinsdienst moeten onderstaande reddingsmiddelen op de terminals voorzien worden door de concessiehouders.

De reddingsmiddelen moeten op regelmatige afstanden op de kaaien geplaatst worden, zodanig dat de maximum afstand tussen twee punten niet meer dan 200m bedraagt. Ze moeten geplaatst worden op een goed zichtbare en gemakkelijk toegankelijke plaats. Indien de aard van de laaden/of losoperaties niet toelaat ze op de kaai te plaatsen, mogen ze aan de kranen of meest nabij gelegen gebouw bevestigd worden. In dat geval moet een duidelijk symbool (rode cirkel van 50cm diameter met daarin de afstand in meter van de kaai tot boei) geschilderd worden op de blauwe steen ter hoogte van de plaats waar het materiaal staat opgesteld.

	Terminals in de dokken	getijdeterminals
Reddingsboei Volgens normen BZI Ø buiten < 80 cm Ø binnen > 40 cm Te plaatsen in rode kunststofkast	2,5 kg grijplijn 12 m bij voorkeur zelfontbrandend licht	4,0 kg grijplijn 30 m zelfontbrandend licht
Reddingsstok Licht hanteerbaar voldoende sterk	Minimale lengte 5 m	---
Drijvende ring Te plaatsen in rode kunststofkast	---	Ø ca 30 cm dikte 30 mm drijvende grijplijn 30 m